



Общество с ограниченной ответственностью

"Газпром трансгаз Нижний Новгород"

(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)

ул. Звездинка, д. 11, г. Нижний Новгород, Нижегородская область, РФ, 603000

телефон: (831) 431-13-33, 464-63-00, e-mail: ceo@vtg.gazprom.ru

Инженерно-технический центр -

филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (ИТЦ)

ул. Ларина, д.11, г. Нижний Новгород, РФ, 603152, тел. (831) 464-65-20

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - заместитель
начальника ИТЦ - филиала ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород"

О.В. Пустовалов

" 31 " 07 2026 г.



Паспорт качества № УУ-07-26-Г

Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового
назначения по ГОСТ 5542-2022

Код ОКПД 2 06.20.10.110

Период поставки с 10:00 01.07.2026 по 10:00 01.08.2026
МСК МСКПаспорт качества распространяется на объемы газа, поданного через
газораспределительные станции (точки передачи газа):

КЦ Ужгород Сеченовское, КЦ Ужгород Волжское, КЦ Ужгород КС Заволжская, Волжск,
Арзинка, Старое Шайгово, Старое Синдрово, Петряксы, Мурзицы, Порецкое,
КЦ Ужгород Торбеевское, Цивильск-1, Цивильск-2, ЦСК Восход, Конары, Урмары,
Ст. Тюрлема, Козловка, Кугеево.

Дата(период) отбора проб 01.07.2026, 06.07.2026, 13.07.2026, 23.07.2026, 27.07.2026

Место отбора проб КС Торбеевская (кран №8, г/п Уренгой - Ужгород)

Дата(период) испытаний июль 2026

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результаты испытаний
			минимальная	максимальная	
1.	Молярная доля компонентов, (компонентный состав), %	ГОСТ 31371.7- 2020 (метод Б)	Не нормируют, определение обязательно		
	Метан				92,55
	Этан				4,59
	Пропан				1,45
	Изобутан				0,216
	н-Бутан				0,212
	Изопентан				0,037
	н-Пентан				0,0263
	Неопентан				менее 0,0050
	C ₆₊				0,024
	Азот				0,477

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результаты испытаний
			минимальная	максимальная	
	Гелий	ГОСТ 31371.7-2020 (метод Б)	Не нормируют, определение обязательно		0,0102
	Водород				менее 0,0050
2.	Молярная доля кислорода, %		-	0,050	менее 0,0050
3.	Молярная доля диоксида углерода, %		-	2,5	0,406
4.	Массовая концентрация сероводорода, г/м ³	ГОСТ 34723-2021	-	0,020	не опр.
5.	Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м ³	ГОСТ 34723-2021	-	0,036	не опр.
6.	Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021	31,80 (7600)	- -	35,51 (8484)
7.	Число Воббе высшее, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021	41,20 (9840)	54,50 (13020)	50,54 (12071)
8.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 31369-2021	Не нормируют, определение обязательно		0,7289
9.	Температура точки росы по воде, °С	ГОСТ 20060-2021 п.11	Ниже температуры газа в точке отбора пробы		минус 14,5
10.	Температура точки росы по углеводородам, °С	ГОСТ 20061-2021 п.11	Ниже температуры газа в точке отбора пробы		ниже минус 30
11.	Массовая концентрация механических примесей, г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	-	0,001	отс.
12.	Интенсивность запаха, балл	ГОСТ 22387.5-2021	3	-	не опр.

1. Значения и нормы показателей 4-8, 11 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20 °С. Стандартная температура сгорания 25,0 °С.

2. Нормы и значения показателей 9 и 10 установлены при давлении в точке отбора пробы.

3. Температура газа в точке отбора пробы при определении показателей 9, 10 34,5 °С.

4. Значения показателей по п.п. 1-3, 6-11 определены в химико-аналитической лаборатории (при Торбеевском ЛПУМГ) Испытательной лаборатории газа Отдела физико-химических исследований ИТЦ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

**Начальник Испытательной лаборатории газа
Отдела физико-химических исследований ИТЦ**

А.В. Карусевич

Датой выдачи является дата подписания (утверждения) паспорта качества газа